

Восстановление после пожара

Оценка состояния септических систем после пожара

1 Января, 2025

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Локальные системы очистки сточных вод (септические системы), как правило, устойчивы к повреждениям от огня, так как большая часть их функциональных компонентов расположена под землей. Однако повреждения системы могут возникнуть во время очистки территории после пожара.

Департамент общественного здравоохранения рекомендует предпринять следующие действия, как только возвращение домой станет безопасным:

- Проверьте трубы из ПВХ септической системы, расположенные над землей или рядом с поверхностью, на наличие повреждений от воздействия высокой температуры.
- Найдите септический резервуар и проверьте его на наличие повреждений. Резервуары и крышки из пластика и/или стекловолокна могут расплавиться под воздействием огня и высокой температуры, что может привести к образованию отверстий или ослабленных участков в резервуаре или удлинителе (вертикальной трубе, которая соединяет септический резервуар с поверхностью земли).
- Оградите территорию, чтобы избежать случайных падений в септический резервуар, и временно закройте все открытые участки фанерой или аналогичным материалом до проведения ремонта.
- Определите местонахождение поля фильтрации, проверьте его на наличие повреждений и оградите эту зону.
- Избегайте использования тяжелой техники в местах расположения компонентов септической системы:
 - Проезд по резервуару, который не рассчитан на нагрузку, может привести к **обрушению резервуара**.
 - Проезд по полю фильтрации может **повредить фильтрационные линии**, а использование тяжелой техники для очистки мусора может привести к удалению защитного покрытия над линиями, что вызовет сбой в работе системы.
 - Проезд по дренажному колодцу может привести к **обрушению дренажного колодца и выходу системы из строя**.
- Компоненты дополнительной обработки сточных вод, такие как насосы, проводка и фильтры, могут быть повреждены пожаром, что повлияет на функционирование системы. Будьте осторожны вблизи поврежденной проводки из-за риска электрического удара. Для ремонта обратитесь к подрядчику, сертифицированному производителем вашей системы.

Если ваша септическая система повреждена, засорена или неисправна, прекратите ее использование и свяжитесь с лицензированным подрядчиком по септическим системам, а также с нашим офисом для организации ремонта.

Если ваш дом был уничтожен пожаром, ознакомьтесь с **Руководством по восстановлению после пожара** по ссылке: <http://www.publichealth.lacounty.gov/eh/business/onsite-wastewater-treatment-system.htm>.

Если у вас есть вопросы или требуется дополнительная информация, свяжитесь с **Программой использования земельных участков (Land Use Program)** по телефону (626) 430-5380 или по электронной почте dlanduse@ph.lacounty.gov.